

Отчет

об устранении нарушений законодательства в сфере теплоснабжения, технической эксплуатации электроустановок, об образовании (Представление прокуратуры Железнодорожного района г. Симферополя от 26.01.2017г. № 15-2017.)

№ п/п	устраненные нарушения	дата устранения	примечание
1.	Пройдено обучение с последующей аттестацией на III группу по электробезопасности.	21.03.2017	протокол № 828-03/17 (Васильев А.В.) протокол № 829-03/17 (Сидоренко Р.И.)
2.	Подано заявление-обязательство о возложении ответственности на заведующего МБДОУ №61 "Родничок" г. Симферополь за безопасную эксплуатацию электрооборудования в Ростехнадзор, согласно письма Министерства энергетики Российской Федерации, Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности от 24 февраля 2004 года № 32-01-05 «О разъяснении п.1.2.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»	от 21.02.2017г.	на исх.№58 ответ отрицательный
3.	Направлены письма в адрес		
3.1	начальника управления образования Администрации города Симферополя Сухиной Т.И. по вопросам: - введения в штаты учреждения должности электрика; -выделении дополнительного финансирования на проведение испытаний тепловых сетей на прочность и плотность для выявления дефектов после окончания отопительного сезона и перед	16.02.2017г.	исх.№53
3.2	Заместителя генерального директора по техническим вопросам ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Прохорову А.С. на предмет проведения испытаний тепловых сетей на прочность и плотность для выявления дефектов после окончания отопительного сезона и перед, т.е. дважды в год.	21.02.2017г.	исх № 59 Контракт № 03-05/ГИ от 12.05.2017 г.
4.	Вынесено замечание заведующему хозяйством.	от 27.01.2017г.	приказ № 17 «О вынесении замечания Сидоренко Р.И., допустившей нарушения»
5.	Участки тепловой сети теплоизолированы	21.01.-22.01.2017г.	исполнено
6.	В ЩО однолинейная схема, перечень автоматических выключателей с указанием номинального тока и наименованием электроприемников обновлены	20.01.2017г.	исполнено
7.	Электрическая схема электроснабжения ВРУ-0,4 кВ на соответствие фактической эксплуатационной пересмотрена и подписана	20 .01.2017г.	исполнено
8.	Перечень инвентарных средств защиты утвержден и вывешен в ВРУ-0,4кВ.	17.01.2017г	исполнено

9.	Тепловой пункт, ВРУ-0,4 кВ от посторонних предметов очищены	16.01.2017г. на 16.30.	исполнено
10.	Заведующим хозяйством пройдено обучение и аттестация по программе: «Обслуживание тепловых установок» (16 часов)	03.03.2017	сертификат № 3/ЭлБ-6 исполнено
11.	Подана заявка на прохождение обучения с последующей аттестацией на заместителя ответственного за эксплуатацию теплового хозяйства по программе: «Обслуживание тепловых установок» (16 часов)	апрель 2017 г.	обучение по мере формирования группы, будет реализовано до 31.06.2017
12.	Оплачен штраф за нарушение законодательства РФ в области электроэнергетики размере 2 000,00 руб	23.03.2017	исполнено

Заведующий МБДОУ №61
"Родничок" г.Симферополь



И.В. Дакова

