



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павлова, 26, г. Симферополь, 295006, тел. факс (3652) 54-73-47
mail: onds_mchs@mail.ru

Предписание № 87 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 61 «Родничок» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

в период с 11 ч. 00 мин. 18 апреля 2016 г. по 10 ч. 00 мин. 20 апреля 2016 г. инспектором ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым лейтенантом внутренней службы Мироненко Марией Игоревной, проведена плановая выездная проверка МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 61 «Родничок» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по адресу: Республика Крым г. Симферополь ул. Набережная, 87-А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей Дакова И.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Помещения оборудовать системой автоматической пожарной сигнализацией. | ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица | 01.04.2017 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| | | А.1 СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. | | |
| 2. | Здание оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа. | ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 01.04.2017 | |
| 3. | Оборудовать противопожарной дверью предусмотренное в составе объекта класса Ф1.1 помещение прачечной. | ст. 37 Главы 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.6 СП 4.1330.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». | 01.04.2017 | |
| 4. | Двери выхода из групп на наружные пожарные лестницы выполнить открывающимися по направлению эвакуации. | п. 33 Правила противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п.4.2.6 СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы. | 01.04.2017 | |
| 5. | В складских помещениях расположенных на территории учреждения провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли. | п. 21 Правила противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. | 01.04.2017 | |
| 6. | Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии. | п. 24 Правила противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. | 01.04.2017 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по г.Симферополю
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

М.И. Мироненко

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



« 20 » 04 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

А.С.
(подпись)

Венг И.В. Заков
(должность, фамилия, инициалы)
заведующий